

По эксплуатационной законченности регулятор относится к изделиям второго порядка по ГОСТ 12997 (при эксплуатации требуется обязательно размещать внутри изделий третьего порядка).

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды регулятор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Класс защиты от поражения электрическим током 0, по ГОСТ 12.2.007.0.

Уровень радиопомех, создаваемых регулятором, не превышает значений, установленных СТБ ЕН 55022.

Возможно использование блока в составе контрольно-измерительных комплексов через встроенный интерфейс или RS-485.

Функциональное назначение регулятора определяется номером программы, задаваемой пользователем с клавиатуры блока.

Номера программ и соответствующие им функциональные назначения регулятора приведены в документе «Блок терморегулирования ВТР 110И. Руководство по эксплуатации».

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики регулятора приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование характеристики | Значение |
|--|--|
| Напряжение питающей сети, В | ~187-242 |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 4,5 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды | от +5°C до +50°C |
| - относительная влажность воздуха | до 80% |
| Степень защиты блока управления | IP20 |
| Количество каналов контроля температуры | 3 |
| Количество входов для контактных датчиков | 2 |
| Пределы измерения температуры | от минус 50°C до +150°C |
| Тип датчиков температуры | ТСП (Pt500), ТСП (Pt1000), температурный коэффициент ТС α по ГОСТ 6651-2009, °C ⁻¹ : 0,00385 |
| Дискретность задания температуры | 1 °C |
| Количество выходов для управления исполнительными устройствами (клапанами с трехпозиционным управлением) | 1 |

| Наименование характеристики | Значение | | |
|---|--|--------------------|---|
| Количество выходов для управления насосами | 2 | | |
| Выход сигнала «АВАРИЯ» | 1 | | |
| Параметры выходов | Релейные, 250В, 8А, cos φ=1 | | |
| Архив данных (энергонезависимая память) | 3250 значений с интервалом записи 1-60 минут | | |
| Время автоматической настройки, мин, не более | 30 | | |
| Габаритные размеры блока управления, мм, не более | 70x90x65 | | |
| Масса блока управления, кг, не более | 0,6 | | |
| Режим работы | Круглосуточный | | |
| Срок службы | Не менее 10 лет | | |
| Содержание драгоценных металлов в граммах на единицу изделия: | Блок управления | Термодатчик ТН, ТП | |
| | - золото | 0,003886 | В соответствии с паспортом предприятия-изготовителя |
| | - серебро | 0,167719 | |
| | - палладий | 0,000045 | |
| | | | |

3 Транспортирование и хранение

3.1. Транспортирование упакованных блоков следует производить в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность блоков в соответствии с правилами перевозок грузов. Условия транспортирования блоков в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе 4 ГОСТ 15150-69.

3.2. Условия хранения блоков по группе «Ж» ГОСТ 15150-69.

3.3. Транспортирование и хранение блоков следует производить с соблюдением требований действующих норм и правил пожарной безопасности.

4 Свидетельство о приемке

Блок терморегулирования ВТР 110И 220 АС № _____ признан выдержавшим приемо-сдаточные испытания, соответствует техническим условиям ТУ ВУ 37414742.001-97 и годен к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____
М.П.



5 Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу регулятора при условии соблюдения требований паспорта и инструкции по эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.3. По всем вопросам, относящимся к качеству и работоспособности, ремонту блока ВТР 110И обращаться на предприятие-изготовитель ООО«ВОГЕЗЭНЕРГО» по адресу: Республика Беларусь г. Минск, ул. Орловская, 40а; тел/ факс (017) 239-21-71, 335-02-43.

6 Сведения о рекламациях

В случае отказа в работе блока в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации. Акт с приложениями следует направить руководителю предприятия-изготовителя по адресу, указанному в п.5.3.

7 Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|-------------------------------------|------------|
| Блок управления, шт. | 1 |
| Термодатчик ТН, шт.* | |
| Термодатчик ТП, шт.* | |
| Паспорт, экз. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, экз.** | 1 |
| Ящик упаковочный, шт. | 1 |

* Количество термодатчиков определяется функциональным назначением регулятора.

** Один экземпляр на 10 изделий при поставке в один адрес.

8 Маркировка и пломбирование

8.1 Наименование блока и товарный знак производителя нанесены на лицевой панели блока. Заводской номер нанесен на нижней панели блока. Наименование блока и заводской номер также наносятся на лицевой и боковой поверхности упаковочного ящика.

8.2 Пломбирование блока производится специальной этикеткой.

8.3 Нарушение пломбирования, а также отсутствие данного паспорта являются основанием для снятия регулятора с гарантийного обслуживания.



Блок терморегулирования ВТР 110И

ПАСПОРТ



1 Назначение

1.1 Микропроцессорный блок терморегулирования ВТР 110И (далее - регулятор) предназначен для автоматического поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника или автоматического управления системой отопления здания с целью оптимизации расходования тепловой энергии, а также для использования в составе систем управления технологическими процессами в качестве регулятора температуры.