

1 Общие сведения об изделии

Наименование: регулятор давления «после себя» прямого действия ВРДП-П.

Назначение: для поддержания заданного давления «после себя» путем изменения (регулирования) расхода рабочих сред, протекающих по трубопроводам.

Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей газы и жидкости, в том числе **водяной пар**, воздух, азот, вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %.

Температура рабочей среды: от 1 °С до 220 °С.

Регулирование происходит только при наличии расхода рабочей среды.

Регулятор является нормально открытым.

2 Технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметров		Значение параметров								
		15	20	25	32	40	50	65	80	100
Номинальный диаметр DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100
Номинальное давление PN, МПа*		1,6; 2,5								
Условная пропускная способность K _{ву} , м ³ /ч ** (основой ряд)		0,4	2,5	4,0	6,3	10	16	25	32	63
		0,63	4,0	6,3	10	16	25	32	40	100
		1,6	6,3	10	16	25	32	40	63	125
		2,5								
Условная пропускная способность K _{ву} , м ³ /ч ** (дополнительный ряд)		1,0	3,2	8,0	12,5	20		50	80	
		4,0								
Диапазон настройки, МПа***	(0,1 – 0,7) ¹	Мембранная коробка - синяя								
		0,1 - 0,4 с красной пружиной								
		0,3 - 0,7 с двумя пружинами								
	(0,3 – 1,2) ¹	Мембранная коробка - серая								
		0,3 - 0,8 с красной пружиной								
		0,6 - 1,2 с двумя пружинами								
	(0,3 – 1,6) ²	Мембранная коробка - серая								
		0,3 – 0,5 с черной пружиной								
		0,4 – 1,1 с синей пружиной								
		0,7 – 1,6 с двумя пружинами (черной и серой)								
Строительная длина, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350
¹ Высота, мм, не более		585	590	595	610	615	630	650	670	720
² Высота, мм, не более		780	785	790	805	810	825	845	865	915
¹ Масса, кг, не более		11	12	13	14	16	18	23	28	42
² Масса, кг, не более		17	18	19	20	22	24	29	34	48

*Максимальные рабочие давления в зависимости от температуры рабочей среды для регуляторов из стали 20Л приведены в таблице 2.

Для регуляторов с номинальным давлением PN 1,6 МПа допускается использование корпусов с PN 2,5 МПа и PN 4,0 МПа. Для регуляторов с номинальным давлением PN 2,5 МПа допускается использование корпусов с PN 4,0 МПа. Номинальное давление PN регулятора и материал корпуса указаны в разделе «Свидетельство о приемке» паспорта.

**Регуляторы поставляются с двумя пружинами, позволяющими (совместно или по отдельности) производить настройку регулируемого параметра на требуемое значение. Перед настройкой установить пружину или обе пружины с необходимым диапазоном настройки согласно таблице 1.

Для увеличения срока службы и уменьшения уровня шума и вибраций рекомендуется перепад давления на регуляторе принимать не более 0,2 МПа.

При перепаде давления более 0,4 МПа большая вероятность появления высокого уровня шума и вибраций.

Таблица 2

Температура рабочей среды, °С	Максимальные рабочие давления, МПа	
	Сталь 20Л - PN 1,6 МПа	Сталь 20Л - PN 2,5 МПа
1	1,6	2,5
120	1,6	2,5
150	1,44	2,43
180	1,34	2,35
200	1,28	2,30
220	1,18	2,20

Окружающая среда: воздух с температурой 1 °С - 50 °С и относительной влажностью до 80 % (климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150).

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных поверхностей, присоединительными размерами по ГОСТ 33259, исполнение В.

Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначенный срок службы: 5 лет с даты изготовления.

Зона пропорциональности: не более 16 % от верхнего предела настройки.

Зона нечувствительности: не более 0,03 МПа.

Постоянная времени: не более 16 с.

Относительная протечка: не более 0,6 % от K_{ву}.

Материалы деталей:

- корпус: сталь 20Л (GS-C25);

- крышка корпуса, седло, поршень, шток: сталь 40X13;

- мембрана: EPDM;

- уплотнение штоков: EPDM, PTFE;

- уплотнение разгрузочной камеры: PTFE;

- направляющие: PTFE;

- уплотнение в затворе: «металл по металлу»; AFLAS (DN15 – DN25);

- трубки импульсные и отводящая: медь;

- штуцеры: латунь;

- охладитель импульса давления: стали 20X13, 12X18H10T;

- драгоценных металлов не содержит.

3 Комплектность

Регулятор ВРДП-П - 1 шт.
Трубка импульсная (Ø4x1; L = 1 м и L = 1,5 м) со штуцером G½ - 1 шт.
Трубка отводящая (Ø4x1; L = 0,5 м) - 1 шт.
Паспорт - 1 экз.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Пружины (желтая и красная) или (черная и синяя) - 2 шт.
Охладитель импульса давления и импульсная трубка для его подключения в

комплектность не входят и поставляются отдельными позициями.

4 Свидетельство о приемке

Регулятор давления «после себя»
ВРДП-П DN _____ – PN _____ – Kvy _____ – (+ 1 + 220) – _____
– (_____ МПа) № _____ признан
выдержавшим прямо-сдаточные испытания, соответствует ТУ ВУ 101138220.011-
2013 и годен к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись _____ (ФИО)



5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки), при его отсутствии гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Внимание: МИМ опломбирован гарантийной этикеткой.

Не вскрывать МИМ для соблюдения гарантийных обязательств изготовителем.

Предприятие-изготовитель: ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская, 2Д; тел./факс (+375 17) 27 27 111.

6 Особые отметки

Регулятор соответствует требованиям:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 014.01 00270, с 07.06.2021 по 06.06.2026;

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР032 000 14111, с 24.02.2021 по 23.02.2026.



ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»

**Регулятор
давления «после себя»
прямого действия
ВРДП-П (для пара)
(корпус сталь 20Л)**

ПАСПОРТ

